



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Ростов-на-Дону пер. Доломановский, 132, телефон (863) 240-63-08

E-mail: gpnrostov\_rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Ростовская область, г. Волгодонск, улица Гагарина, 16

тел. 26-51-48, 26-61-48 logpn\_rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### **Предписания № 95/1/1**

#### **по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому  
саду "Голубые дорожки" г. Волгодонска в лице заведующего

Рожиной Елены Алексеевны

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«14» декабря 2018 года проведена плановая проверка инспектором отдела НД и ПР по  
городу Волгодонску майором внутренней службы Бондаренко Вячеславом Владимировичем за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в отношении  
МБДОУ ДС «Голубые дорожки» г. Волгодонска, осуществляющего свою деятельность  
по адресу: город Волгодонск, улица 50 лет ВЛКСМ, 6

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ ДС «Голубые дорожки» г. Волгодонска Рожиной Еленой Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4

1	<p>План эвакуации, вывешенный в детском саду на втором этаже возле логопедического кабинета выполнен на основе фотолюминесцентных материалов, срок годности которых (5 лет) истёк. План эвакуации от 2012 года.</p>	<p>Пункт 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, пункт 6.2.7, пункта 7.8 ГОСТ Р 12.2.143-2009 п</p>	<p>до 01.07. 2019г.</p>	
2	<p>При монтаже, ремонте и обслуживании систем и установок противопожарной защиты не в полной мере обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не все кабельные линии системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сохраняют работоспособность при пожаре, в течении времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (акт проверки работоспособности за IV квартал 2018 года);</li> <li>- помещения кладовой (возле музыкального зала), тамбура эвакуационного выхода (возле электрощитовой) не защищены автоматической пожарной сигнализацией;</li> <li>- на втором этаже помещения кабинета психолога и методического кабинета оборудованы одним пожарным извещателем (каждое);</li> <li>- над эвакуационными выходами из группы №8 (через спортзал), групп №3, 9 (между собой), прачечной на улицу отсутствуют световые табло «Выход»;</li> </ul>	<p>Пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации</p>	<p>до 01.07. 2019г.</p>	
3	<p>На путях эвакуации (коридор между музыкальным залом и группой №4, холл второго этажа, коридор первого этажа, коридор из группы №7) для покрытия пола применяется материал (линолеум). Сертификаты пожарной безопасности, позволяющие определить параметры пожарной опасности данного материала отсутствуют.</p>	<p>Пункт 6.25* СНИП 21-01-97*</p>	<p>до 01.07. 2019г.</p>	
4	<p>На путях эвакуации (коридор между музыкальным залом и группой №4, холл второго этажа, коридор из группы №7) для отделки стен применяется материал (обои) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3</p>	<p>Пункт 6.25* СНИП 21-01-97*</p>	<p>до 01.07. 2019г.</p>	

	или Г2, В3, Д2, Т2.			
5	Двери одних из эвакуационных выходов из групп №№8, 6, 9, 1 открываются не походу эвакуации из данных помещений.	Пункт 6.17 СНиП 21-01-97*	до 01.07. 2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору во третьем квартале 2019 года  
(месяц, квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела НД и ПР

по городу Волгодонску

майор вн. службы

Бондаренко В.В.

(должность, фамилия, инициалы  
государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«09» ноября 2018 год

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

«14» декабря 2018 год

Заведующий МБДОУ ДС «Голубые дорожки»  
г.Волгодонска Рожина Е.А.

(должность, фамилия, инициалы)