



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Ростов-на-Дону ул. Города Волос, 11, телефон (863) 240-67-66

E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Ростовская область, г. Волгодонск, улица Гагарина, 16

тел. 26-51-48, 26-61-48 logpn_rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 87/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому
саду "Голубые дорожки" г. Волгодонска

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«16» августа 2019 года проведена внеплановая проверка инспектором отдела НД и ПР по городу Волгодонску майором внутренней службы Бондаренко Вячеславом Владимировичем по контролю за исполнением ранее выданного предписания в отношении МБДОУ ДС «Голубые дорожки» г. Волгодонска, осуществляющего свою деятельность по адресу: город Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1	При монтаже, ремонте и обслуживании систем и установок противопо-	Пункт 61 Правил противопожарного	до 25.02.	

<p>жарной защиты не в полной мере обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не все кабельные линии системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сохраняют работоспособность при пожаре, в течении времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (акт проверки работоспособности за IV квартал 2018 года); - помещения кладовой (возле музыкального зала), тамбура эвакуационного выхода (возле электрощитовой) не защищены автоматической пожарной сигнализацией; - на втором этаже помещения кабинета психолога и методического кабинета оборудованы одним пожарным извещателем (каждое); - над эвакуационными выходами из группы №8 (через спортзал), группы №№3, 9 (между собой), прачечной на улицу отсутствуют световые табло «Выход»; 	режима в Российской Федерации	2020г.	
--	-------------------------------	--------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в первом квартале 2020 года
(месяц, квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела НД и ПР
по городу Волгодонску
майор вн. службы
Бондаренко В.В.

(должность, фамилия, инициалы
государственного инспектора
по пожарному надзору)
«16» августа 2019 год


(подпись)
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
«16» августа 2019 год


(должность, фамилия, инициалы)