



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Ростов-на-Дону ул. Города Волос, 11, телефон (863) 240-67-66

E-mail: gpnrostov\_rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Волгодонску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Ростовская область, г. Волгодонск, улица Гагарина, 16

тел. 26-51-48, 26-61-48 logpn\_rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### **Предписания № 21/1/1**

#### **по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад "Голубые дорожки" г.Волгодонска в лице заведующего Рожиной Елены Алексеевны

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«26» марта 2021 года проведена плановая проверка инспектором отдела НД и ПР по городу Волгодонску майором внутренней службы Бондаренко Вячеславом Владимировичем за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в отношении МБДОУ ДС «Голубые дорожки» г.Волгодонска, осуществляющего свою деятельность по адресу: город Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ,6

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Рожиной Еленой Алексеевной, заведующим МБДОУ ДС «Голубые дорожки» г.Волгодонска

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1	С помещения игровой комнаты группы №6 (первый этаж), одна из дверей эвакуационного выхода непосредственно наружу открывается не похоро-	пункт 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.	до 15.07. 2021г.	

	ду эвакуации из данного помещения.	Эвакуационные пути и выходы» (пред. Пункт 6.17 СНИП 21-01-97*)		
2	С помещения игровой комнаты группы №1 (первый этаж), одна из дверей эвакуационного выхода непосредственно наружу открывается не походу эвакуации из данного помещения.	пункт 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пред. Пункт 6.17 СНИП 21-01-97*)	до 15.07. 2021г.	
3	Планы эвакуации, вывешенные на втором этаже, выполнены на основе фотолюминесцентных материалов, срок годности которых (5 лет) истёк. Планы эвакуации от 2011 года.	пункт 5 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479); пункт 6.2.7, пункт 7.8 ГОСТ Р 12.2.143-2009	до 15.07. 2021г.	
4	Не организована работа по ремонту систем противопожарной защиты (системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре), в том числе по замене комплектующего оборудования данных систем при истечении сроков его эксплуатации, установленных изготовителем, а также замене в полном объёме кабельных линий данных системы, не сохраняющих работоспособность при пожаре, в течении времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.	пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479)	до 15.07. 2021г.	
5	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	пункт 30 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479)	до 15.07. 2021г.	
6	На путях эвакуации для внутренней облицовки стен коридора 2-ого этажа применяется материал (обои) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2.	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от	до 15.07. 2021г.	

		22.07.2008 года №123-ФЗ (таблица 3, таблица 28) (пред. - пункт 6.25* СНиП 21-01-97*)		
7	На путях эвакуации для внутренней облицовки стен холла 2-ого этажа применяется материал (обои) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2.	Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 года №123-ФЗ (таблица 3, таблица 28) (пред. - пункт 6.25* СНиП 21-01-97*)	до 15.07. 2021г.	
8	В архиве допускается эксплуатация электроосветительной лампы со сняты колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией.	подпункт «в» пункта 35 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479)	Устранено в ходе проверки	
9	В тамбуре одного из эвакуационных выходов (напротив кабинета заместителя заведующего по АХЧ) допускается эксплуатация электроосветительной лампы со сняты плафоном, предусмотренным конструкцией.	подпункт «в» пункта 35 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479)	Устранено в ходе проверки	
10	Дверь одного из эвакуационных выходов из группы №8 (второй этаж) через спортзал заблокирована спортивным оборудованием.	подпункт «б» пункта 27 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479)	Устранено в ходе проверки	
11	Допускается размещение мебели, препятствующей свободной эвакуации и уменьшающей ширину эвакуационного выхода из группы №7 (первый этаж) через коридор в лестничную клетку.	подпункт «б» пункта 27 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479)	Устранено в ходе проверки	
12	Дверь одного из эвакуационных выходов из группы №4 (второй этаж) в	подпункт «б» пункта 27 Правил противопо-	Устранено в	

	лестничную клетку заблокирована (изнутри не открывается, сломано запорное устройство).	пожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479)	ходе проверки	
13	В тамбуре одного из эвакуационных выходов (напротив кабинета заместителя заведующего по АХЧ) допускается хранение хозяйственного инвентаря (стременные лестницы).	подпункт «б» пункта 27 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479)	Устранено в ходе проверки	
14	Не в полном объеме обеспечено размещение знаков пожарной безопасности, обозначающих средства противопожарной защиты (динамики системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).	пункт 36 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479)	Устранено в ходе проверки	
15	Не в полном объеме обеспечено размещение знаков пожарной безопасности, обозначающих средства противопожарной защиты (извещатель пожарный ручной в коридоре возле группы №4).	пункт 36 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479)	Устранено в ходе проверки	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору во третьем квартале 2021 года  
(месяц, квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела НД и ПР

по городу Волгодонску

майор внутренней службы

Бондаренко В.В.

(должность, фамилия, инициалы  
государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«26» марта 2021 год



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«26» марта 2021 год



Заведующий МБДОУ ДС

«Голубые дорожки» г.Волгодонска

Рожина Елена Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы)